Wagner Equipment
Power Systems
4000 Osuna Road, NE
Albuquerque, New Mexico
505-345-8411 – Phone
505-343-2740– Fax

GENERATOR LOAD
TEST REPORT

ENGINE DATA					GENERATOR DATA @ 1.0 P.F.								
TIME	COOLANT TEMP	OIL PRESS	ROOM TEMP	FUEL PRESS	FREQ (HZ)	VOLTS (A-B)	VOLTS (B-C)	VOLTS (C-A)	AMPS (A)	AMPS (B)	AMPS (C)	LOAD (KW)	Percent Load
10:25	197	73	63	5	60	482	482	480	0	0	0	0	0%
10:30	199	70	63	5	60	482	482	480	417	419	418	348	100%
10:45	199	70	63	5	60	482	482	480	417	419	418	348	100%
11:00	199	70	64	5	60	482	482	480	417	419	418	348	100%
11:15	199	70	65	5	60	482	482	480	417	419	418	348	100%
11:30	199	70	66	5	60	482	482	480	417	419	418	348	100%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%
												0	0%

Work Order	PS53303	Customer Name	WAGNER RENTAL POWER
Date	12-Oct-23	Job Location	WECO YARD ABQ
Generator Model	SR4B	Engine Model	G3412
Generator Serial No	AER01264	Serial Number	CTP03249
Rated KW	350	Hour Meter	7955
Package Serial No	KAP01056	Tested by	7346
COMMENTS * *			
COMMENTS * *			